

SDB04 IP アドレス変更手順書

2024 年 7 月 5 日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	SDB04 IP アドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	--------------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2024/7/5	新規作成

文書名	SDB04 IPアドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-------------------	----	-----	-----	---------

1. IP アドレス変更前の注意事項

IP アドレスの変更に伴い、シャットダウンボックスが再起動します。
そのため、ネットワーク監視を行っている場合は異常検知する場合がありますが、正常動作となりますので、あらかじめご注意ください。
なお、再起動時、トリガーおよびシナリオは実行されません。

文書名	SDB04 IPアドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-------------------	----	-----	-----	---------

2. ログイン

Web ブラウザでシャットダウンボックスの IP にアクセスし、Web UI を起動下さい。

以下画面が表示されましたら、

ユーザー名、パスワードを入力し、ログインボタンをクリック下さい。

ShutdownBox

IP Addr. 192.168.200.3

ユーザー名

sdbuser

パスワード

ユーザー名またはパスワードが正しくありません。

ログイン

© 2024 UPS Solutions Co., Ltd.

文書名	SDB04 IPアドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-------------------	----	-----	-----	---------

3. ネットワーク設定

ログインに成功すると以下画面が表示されるため、画面左上のハンバーガーメニューをクリック下さい。

The screenshot shows the ShutdownBox dashboard. In the top-left corner, a hamburger menu icon (three horizontal lines) is highlighted with a red rectangular box. The dashboard header includes the title 'ShutdownBox' and the copyright notice '© 2024 UPS Solutions Co., Ltd.'. On the right side of the header, there are two buttons: '基本設定' (Basic Settings) and '個人設定' (Personal Settings). The main content area is divided into several panels:

- STATUS**: Shows 'ハードは正常です' (Hardware is normal).
- 構成情報**: Shows 'master - スタンドアローン' (master - Standalone) with a '構成設定' (Configure) button.
- スケジュール**: Shows '次回停止日時 未設定' (Next stop time: Not set) and '次回起動日時 未設定' (Next start time: Not set) with a 'スケジュール設定' (Schedule Settings) button.
- イベントログ**: Shows a log entry '[2024-04-09 14:19:33] schedule SDB04 reboot start' with a '詳細' (Details) button.
- ログインテスト**: Shows 'オートログインテスト 無効' (Auto login test: Disabled) with a 'テストシエール一覧' (Test Sheet List) button. Below this, there is a summary table:

対象外	失敗	成功
0	0	0
- システムログ**: Shows a log entry '2024-07-03 12:30:50 SDB04 user.notice: VGAuthService[390]: Core dump li mit set to -1' with a '詳細' (Details) button.

「設定」をクリック下さい。

This screenshot shows the same ShutdownBox dashboard as above, but with the left sidebar expanded. The sidebar contains the following items: 'ダッシュボード' (Dashboard), 'トリガー' (Trigger), 'シナリオ' (Scenario), '機器' (Device), 'ログインテスト' (Login Test), '設定' (Settings), and 'ログ' (Log). The '設定' (Settings) item is highlighted with a red rectangular box. The main content area remains the same as in the previous screenshot.

文書名	SDB04 IPアドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-------------------	----	-----	-----	---------

「ネットワーク設定」をクリックし、「修正」ボタンをクリック下さい。

The screenshot shows the ShutdownBox web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: ShutdownBox (192.168.200.3), ダッシュボード, トリガー, シナリオ, 機器, ログインテスト, 設定 (expanded), 基本設定, UPS設定, **ネットワーク設定** (highlighted with a red box), セキュリティ設定, メンテナンス設定, CUIメニュー, and ログ. The main content area is titled 'ネットワーク設定' and contains the following sections:

- ネットワークポート情報** (Network Port Information): Includes a '修正' (Edit) button (highlighted with a red box) and 'チーミング' (Teaming) status: なし (None).
- Table of Network Settings:**

		LAN1	LAN2
MACアドレス		00:0c:29:ca:f9:24	00:0c:29:ca:f9:2e
IPv4 : 有効	IPアドレス	192.168.200.3	192.168.20.1
	サブネット	255.255.255.0	255.255.255.0
	ゲートウェイ	192.168.200.2	—
IPv6 : 無効	IPアドレス	2001:db8::1/64	2001:db9::1/64
	ゲートウェイ	2001:db8::1	—

- クラスターポート** (Cluster Port): SDBポート (SDB Port) is set to プライマリ用 (Primary Use).
- DNS情報** (DNS Information):
 - ホスト名 (Host Name): SDB04
 - DNSサーバ1 (DNS Server 1):
 - DNSサーバ2 (DNS Server 2):

文書名	SDB04 IPアドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-------------------	----	-----	-----	---------

該当のIPアドレスを変更し、変更後は「保存」をクリックして下さい。

※クラスター設定の場合は別途お問合せください

ShutdownBox ネットワーク設定

保存すると再起動を行います **保存** キャンセル ?

ネットワークポート情報 ?

チームング ? なし あり

	LAN1	LAN2
	MACアドレス 00:0c:29:ca:f9:24	MACアドレス 00:0c:29:ca:f9:2e
IPv4 <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	IPアドレス 192.168.200.3 サブネット 255.255.255.0 ゲートウェイ 192.168.200.2	IPアドレス 192.168.20.1 サブネット 255.255.255.0
IPv6 <input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効	IPアドレス 2001:db8::1 64 ゲートウェイ 2001:db8::1	IPアドレス 2001:db9::1 64

クラスターポート ?

SDBポート プライマリ用 セカンダリ用

DNS情報 ?

ホスト名 SDB04

DNSサーバ1

DNSサーバ2

文書名	SDB04 IPアドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-------------------	----	-----	-----	---------

「OK」をクリックするとシャットダウンボックスの再起動が行われます。

